

Ф 02-152-09-2017

Юридический адрес: 170034, Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности: 171160, Тверская обл., г. В. Волочек, ул. Степана Разина, д.39
Телефон, факс: (48233)5-84-82
ОКПО 77006415, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 15.08.2016
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2/347 от 19.02.2018

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

Арт.скважина п. Спирово ул.Проезжая д.10а Администрация Спировского района

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Спировского района

171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5

3. Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 08 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 10 ч. 10 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробу:

Солнцев В.П.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Спировского района

171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Спировского района

171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5

9. Код пробы (образца):

347.2.02.18

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

11. Условия транспортировки: автотранспорт

12. Упаковка:

стеклянная посуда 0,5 л;

полимерная емкость 1,5 л

13. НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

14. Документ-основание для проведения испытаний:

заявление №125 от 02.02.2018 г.

15. Дополнительные сведения:

Код пробы (образца): 347.2.02.18


Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 12.02.2018


Дата окончания испытаний: 12.02.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	8,20 ± 1,64	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10 ± 3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Аммиак (по азоту)	1,98 ± 0,39	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
5	Окисляемость перманганатная	4,60 ± 0,46	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	pH	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая	6,60 ± 0,99	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
8	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Железо	2,20 ± 0,55	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
10	Марганец	0,039 ± 0,011	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
11	Сульфаты	менее 2	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
12	Хлориды	менее 10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
фельдшер-лаборант Прокофьева И. А.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
пом. врача-эпидемиолога Соколова Н. А. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____  Петрова Е.Н.

Примечание:


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
171160, Тверская обл., г. В. Волочек, ул. Степана
Разина, д.39
Телефон, факс: (48233)5-84-82
ОКПО 77006415, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690802001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2/348М от 19.02.2018

1. **Наименование пробы (образца):**
Вода подземных источников 1 класса:
Арт.скважина п. Спирово ул.Проезжая д.10а Администрация Спировского района
2. **Пробы (образцы) направлены:**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 12.02.2018 08 ч. 00 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 12.02.2018 10 ч. 10 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** Солнцев В.П.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
9. **Код пробы (образца):** 348М.2.02.18
10. **НД на объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт
12. **Упаковка:** стеклянная посуда 0,5 л;
13. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
14. **Документ-основание для проведения испытаний:**
заявление №125 от 02.02.2018 г.
15. **Дополнительные сведения:**

Код пробы (образца): 348М.2.02.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 12.02.2018					
Дата окончания испытаний: 12.02.2018					
№ п/п	Определяемые показатели**	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
фельдшер-лаборант Прокофьева И. А.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

** Показатели вне области аккредитации

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

пом. врача-эпидемиолога Соколова Н. А.

Главный врач Филиала



Петрова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Филиал не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес: 170034, Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности: 171160, Тверская обл., г. В. Волочек, ул. Степана Разина, д.39
Телефон, факс: (48233)5-84-82
ОКПО 77006415, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 15.08.2016
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2/428 от 21.02.2018

1. **Наименование пробы (образца):**
Вода подземных источников 1 класса:
Арт.скважина №13 п. Спирово ул.Пушкина д.3б Администрация Спировского района
2. **Пробы (образцы) направлены:**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 14.02.2018 11 ч. 40 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 14.02.2018 14 ч. 20 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** Солнцев В.П.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
9. **Код пробы (образца):** 428.2.02.18
10. **НД на объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт
12. **Упаковка:** стеклянная посуда 0,5 л;
полимерная емкость 1,5 л
13. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
14. **Документ-основание для проведения испытаний:**
заявление №125 от 02.02.2018 г.
15. **Дополнительные сведения:**

Код пробы (образца): 428.2.02.18

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 14.02.2018
 Дата окончания испытаний: 14.02.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	5,4 ± 1,1	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20 ± 4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Аммиак (по азоту)	1,86 ± 0,37	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
5	Окисляемость перманганатная	6,0 ± 0,6	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая	7,40 ± 1,11	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
8	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Железо	1,80 ± 0,45	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
10	Марганец	0,025 ± 0,008	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
11	Сульфаты	менее 2	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
12	Хлориды	менее 10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
фельдшер-лаборант Прокофьева И. А.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
 пом. врача-эпидемиолога Соколова Н. А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ  Петрова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская обл., г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
171160, Тверская обл., г. В. Волочек, ул. Степана
Разина, д.39
Телефон, факс: (48233)5-84-82
ОКПО 77006415, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690802001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2/429М от 21.02.2018

1. **Наименование пробы (образца):**
Вода подземных источников 1 класса:
Арт.скважина №13 п. Спирово ул.Пушкина д.36 Администрация Спировского района
2. **Пробы (образцы) направлены:**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 14.02.2018 11 ч. 40 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 14.02.2018 14 ч. 20 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** Солнцев В.П.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**
Администрация Спировского района
171170, Тверская область, Спировский район, пгт. Спирово, Советская пл., 5
9. **Код пробы (образца):** 429М.2.02.18
10. **НД на объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
11. **Условия транспортировки:** автотранспорт
12. **Упаковка:** стеклянная посуда 0,5 л;
13. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
14. **Документ-основание для проведения испытаний:**
заявление №125 от 02.02.2018 г.
15. **Дополнительные сведения:**

Код пробы (образца): 429М.2.02.18

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 14.02.2018

Дата окончания испытаний: 14.02.2018

№ п/п	Определяемые показатели**	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
фельдшер-лаборант Прокофьева И. А.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

** Показатели вне области аккредитации

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
пом. врача-эпидемиолога Соколова Н. А.

Главный врач Филиала

Петрова Е.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
 3. Филиал не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах